

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Саратовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

410028, г.Саратов, пл. Соборная, д.7, тел. 27-73-32, 23-50-15

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому, Перелюбскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул.Топорковская, 21/1 г.Пугачев, Саратовская обл, Россия, 413720 Тел.: 2-23-95 Факс: 2-28-78,

E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 14/ 1/ 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения д/с №1

«Сказка» МО п. Михайловский Саратовской области

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пугачевского, Краснопартизанского, Перелюбского районов по пожарному надзору №14 от 25 февраля 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 02 марта 2020 г. по 18 марта 2020 г. проведено плановое мероприятие по надзору в зданиях и помещениях муниципального дошкольного образовательного учреждения д/с №1 «Сказка» МО п. Михайловский Саратовской области расположенных по адресу: Саратовская область, МО п. Михайловский, ул. Михайловская, д. 22, государственным инспектором Пугачевского, Краснопартизанского, Перелюбского районов по пожарному надзору Ореховым Г.А.,

(должность, Звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения д/с №1 «Сказка» МО п. Михайловский Саратовской области Большаковой О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	двери электрощитовой, вентиляционной камеры, кладовых для хранения белья и гладильной имеет предел огнестойкости менее 0,6 ч.,	ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» в нарушение п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.04.21г	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	<u>электрошкафы (объёмом более 0,1 м³), расположенные в помещениях здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здание детского сада) не оборудованы автономными установками пожаротушения.</u>	<u>ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таб. А.4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в нарушение п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</u>	10.08.20г	
3.	<u>помещения (кухня, комната приёма пищи персоналом) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.</u>	<u>ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.1.1, приложение А, п.А.1, п.А.3, п. А.10, таблица А.3, п.38</u>	01.04.21г	
4.	<u>руководителем организации не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы не проводятся не реже 1 раза в год,</u>	<u>п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</u>	10.08.20г	
5.	<u>руководитель организации не обеспечил проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов,</u>	<u>п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</u>	10.08.20г	
6.	<u>допущено размещение у электрощита горючих материалов (шкаф в коридоре 2-ого этажа).</u>	<u>п/п ж п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</u>	10.08.20г	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
7.	<u>при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий (помещение изостудия 2-ой этаж, кабинет психолога 2-ой этаж, актовый зал, групповая 1-ый этаж) применены тепловые пожарные извещатели).</u>	<u>ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)п. 13.1.10, таб.М п. 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</u>	01.04.21г	
8.	<u>при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий (помещение кабинет бухгалтера один пожарный извещатель)</u>	<u>ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</u>	01.04.21г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пугачевского,
Краснопартизанского, Перелюбского районов
по пожарному надзору Орехов Г.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » 03 2020г.



Предписание для исполнения получил (а):
Заведующая МДОУ д/с №1 «Сказка»
МО п. Михайловский Саратовской области
Большакова О.В.

« ____ » _____ 2020г.


(подпись)