

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского районов по пожарному надзору Орехов Геннадий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения №1 д/с «Сказка» МО п. Михайловский Саратовской области» Большакова О.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
нарушений не выявлено

~~выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: акт о результатах проведения практической отработки планов эвакуации и бланк проведенного инструктажа по мерам пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ /Орехов Г.А./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения №1 д/с «Сказка» МО п. Михайловский Саратовской области» Большакова О.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 " 12 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ПУГАЧЕВСКОМУ, КРАСНОПАРТИЗАНСКОМУ И ПЕРЕЛЮБСКОМУ РАЙОНАМ УПРАВЛЕНИЯ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул.Топорковская, 21/1, г.Пугачев, Саратовская обл., Россия, 413720 Тел.: (84574) 2-23-95 Факс: 2-28-78

п. Горный
(место составления акта)

"21" августа 2019 г.
(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ №6
о недопустимости нарушения обязательных требований

В период с 9 ч. 00 мин. «16» августа 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «21» августа 2019 г. в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году 2019-2020 г.г. проведено обследование объектов МДОУ детский сад №1 «Сказка» МО п. Михайловский Саратовской области», расположенных по адресам: Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д.22, и п. Михайловский, ул. Химиков д.11 установлено, что системы пожарной сигнализации, установленные в здании не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, в нарушении ч.4 ст.4, ч.7 ст.83 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Наличие данного нарушения не обеспечивает возможность своевременного обнаружения пожара на ранней стадии пожара и оповещения о нём подразделения пожарной охраны. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч., в нарушении ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». Наличие данного нарушения не обеспечивает ограничение распространения опасных факторов пожара. Электрошкафы (объемом более 0,1 м³), расположенные в помещениях здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здание детского сада) не оборудованы автономными установками пожаротушения, в нарушение ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таб. А.4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Наличие данного нарушения не обеспечивает тушение пожара на ранней стадии. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов, в нарушение п.4 ст. 107 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Наличие данного нарушения не обеспечивает безопасность работы при тушении пожара на ранней стадии. Количество звуковых пожарных извещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей, в нарушении ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 6 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Наличие данного нарушения влияет на своевременное оповещение людей и время начала эвакуации в случае пожара.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области

ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

МДОУ детский сад №1 «Сказка» МО п. Михайловский Саратовской области» в лице заведующей Бурениной Н.В.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняет (предупреждает), что за отсутствие системы обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, эксплуатацию не исправных систем противопожарной защиты, не обеспечение предела огнестойкости дверей вспомогательных помещений, отсутствие автономных установок пожаротушения в электрошкафах (объёмом более 0,1 м³), наличие пожарных шкафов из горючих материалов, а также не обеспечение нормального функционирования систем оповещения о пожаре

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение
неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

статьей 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Предлагает МДОУ детский сад №1 «Сказка» МО п. Михайловский Саратовской области» принять меры по соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности на объектах по адресу: Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д.22, и п. Михайловский, ул. Химиков д.11. Предлагаем в срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) направить уведомление об исполнении

предостережения или возражения на предостережение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам Главного управления МЧС России по Саратовской области по адресу: ул.Северная, д. 50, п. Горный, Краснопартизанский район, Саратовская обл., Россия, 413540 Тел.: (84577) 2-19-36 (ПСЧ №45 п. Горный) или на адрес электронной почты: ogpnrpr@mail.ru

Государственный инспектор Пугачевского,
Краснопартизанского, Перелюбского районов
по пожарному надзору Орехов Г.А.
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)



(подпись)

« 21 » 02 20 19 г.